


## RZUT DACHU



### INSTALACJA ODGROMOWA ISTNIEJĄCA BUDYNKU GARAŻOWEGO

#### UWAGI

- uzłom otokowy wyk. z bednar ki stalowe j ocynkowane j PFeZn25x4mm
- ZK-złącze kontrolne
- zwody i przewody odprowadzające-Df e fi 8mm na wspornikach ocynkowanych
- ☉ zwód pionowy o dk. 1m

### INSTALACJA ODGROMOWA PROJEKTOWANA BUDYNKU PROJEKTOWANEGO

#### UWAGI

- uzłom otokowy wyk. z bednar ki stalowe j ocynkowane j PFeZn25x4mm
- ZK-złącze kontrolne
- zwody i przewody odprowadzające-Df e fi 8mm na wspornikach ocynkowanych
- ☉ zwód pionowy o dk. 1m

Faza:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
Temat:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻOWEGO O POMIESZCZENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I OBSŁUGĄ KOMUNIKACYJNĄ		
Inwestor:	GMINA STRACHÓWKA, UL. NORWIDA 6, 05-282 STRACHÓWKA		
Lokalizacja:	Pow. Wołomin, Gm. Strachówka, Obr. Równe, dz. nr: 435/2, 436/1, 436/3, 435/5, 435/3, 451/1	Nr ark.:	E-4
Branża:	ELEKTRYCZNA	Skala:	1:100
Nazwa rysunku:	INSTALACJA ODGROMOWA	Data:	12.11.2016
Projektant:	Marek Urbanek, upr. nr 1795/Lb/92	Podpis:	
Sprawdzający:	Tomasz Sędzimir-Dobrowolski, upr. nr 2333/Lb/85	Podpis:	
Jednostka projektowa:	P.W.ELMARK mgr inż. MAREK URBANEK 20-539 LUBLIN, ul. STOKROTKI 1/19 tel/fax (0 81) 524-47-16, e-mail: p.welmark@o2.pl		